




Výrobce	
Obchodní jméno:	GASCONTROL PLAST a.s.
Sídlo:	Dělnická 46, 735 64 Havířov
IČO:	258 357 69
Vydává na vlastní zodpovědnost následující prohlášení:	
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 02/2018 V souladu s ustanoveními § 5, odst.2 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,	
Údaje o výrobku	
Název a použití:	Trubky RCTEC z polyetylenu PE 100 RC – typ 1(dle PAS 1075), trubky RC-DUALTEC z polyetylenu PE 100RC s ochranným pláštěm z PP -typ 3 a trubky RC-TWINTec s koextrudovanou vnější vrstvou z polyetylenu PE 100 RC – typ 2, (dle PAS 1075), pro tlakové rozvody pitné vody, vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě,
Sortiment:	dimenze 25 – 630 mm, tlakové řady PN10, PN 16, PN 25
Materiál:	PE 100RC – Vestolen A RELY5922R, XRC20B, BorSafe HE 3490-LS-H, Hostalen CRP 100 resistCR black / BorSafe HE 3494-LS-H modrý, Hostalen CRP 100 resist CR W blue
Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda	
NV ČR č. 312/2005 Sb., ČSN EN 12201-2+A1	
Autorizovaná osoba zúčastněná na posouzení shody	
Název:	Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo:	Tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín – Louky
Identifikace:	Autorizovaná osoba č. 224
Název:	Certifikát č. 10 0175 V/AO /e ze dne 21.12. 2017, závěrečný protokol č. 7935 01595/2017 ze dne 21. 12. 2017. Provádění dohledu autorizované osoby č. 224 je v souladu s ustanovením § 5, odst.4 NV č. 163/2002 Sb.,
Zvolený postup posuzování shody	
Postup byl stanoven podle §5 odst. 2 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb.	
Potvrzujeme, že vlastnosti výrobků splňují požadavky výše uvedeného nařízení vlády. Vstupní surovina odpovídá v celém rozsahu předpisu PAS 1075 (cert.č.PIWO114 spol. DIN CERTCO) a potrubí, vyrobené z této suroviny, je zkoušeno v souladu s požadavky danými tímto předpisem. Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použití. Jsou přijata opatření k zabezpečení shody výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a základními požadavky (výstupní kontrola výrobků). <u>Hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou jsou splněny dle vyhlášky č. 409/2005 Sb.</u>	
Místo a datum vydání	Havířov, dne 09. 01. 2018
Odpovědná osoba výrobce:	Jméno: Ing. Kožušník Lumír Funkce: technolog specialista
 GASCONTROL PLAST, a.s. Dělnická 46 735 64 HAVÍŘOV - Suchá IČO: 25835769, DIČ: CZ25835769 OR Ostrava oddíl B, vložka 2185 KONTROLA KVALITY Podpis a razítko	